

„Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”
nr decyzji: RPOP.02.02.02-16-0001/17 z dnia 21.12.2017 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

PNT/2018/02/13

Opole, dnia: 14 lutego 2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

W związku z ogłoszeniem nr 30078-2018 „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. publikuje pytania oraz odpowiedzi związane z postępowaniem.

Pytanie 1.

W nawiązaniu do SIWZ przedkładamy następujące pytanie i uwagi z zakresu instalacji sanitarnych - zewnętrzna kanalizacja deszczowa:

1. Ze względu na dużą głębokość posadowienia zbiornika retencyjnego (6,45m) i pompowni wód deszczowych (7,50m) przy wysokim poziomie wód gruntowych, koszty związane z wykonaniem i odwodnieniem wykopów będą niewspółmiernie wysokie do efektu. Prosimy o rozważenie zamiennego sposobu retencji wód deszczowych np. przez zastosowanie dużych średnic rurociągów kanalizacji deszczowej na całej ich długości.

Odpowiedź 1.:

Zamawiający zaakceptuje technicznie uzasadnioną zmianę w sposobie retencji wód deszczowych. Ciężar dowodu, iż zaproponowane rozwiązanie nie obniża parametrów technicznych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania zamiennego Projektu Wykonawczego oraz w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zmiany w Pozwoleniu na Budowę. Wszelkie koszty związane z taką zmianą ponosi Wykonawca, a więc muszą być wkalkulowane w wynagrodzenie ryczałtowe.

dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PG



Prezes Zarządu